

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Богдана Хмельницкого ул, д. 11 (4 ООО "КРИСТАЛЛ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00135538
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 280120
Обратка: ПРЭМ SN 274270

Датчик температуры: КТСП-Н SN 27430г
КТСП-Н SN 27430х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2023	82.42	43.29	39.13	30.98	30.56	1.37	30.05	30.28	-0.74	-0.22	0.00	0.00	1.176	24.0	0.0	
02.03.2023	90.65	45.66	44.99	31.05	30.59	1.48	29.96	30.29	-1.09	-0.33	0.00	0.00	1.348	24.0	0.0	
03.03.2023	98.35	49.28	49.07	33.07	32.45	1.90	31.73	32.07	-1.06	-0.34	0.00	0.00	1.559	24.0	0.0	
04.03.2023	86.79	46.57	40.22	33.54	33.12	1.25	32.45	32.78	-1.02	-0.33	0.00	0.00	1.305	24.0	0.0	
05.03.2023	77.15	42.74	34.41	32.11	31.77	1.06	31.26	31.49	-0.73	-0.23	0.00	0.00	1.074	24.0	0.0	
06.03.2023	76.13	41.92	34.21	31.33	31.03	0.94	30.52	30.77	-0.83	-0.26	0.00	0.00	1.043	24.0	0.0	
07.03.2023	80.96	44.05	36.91	32.55	32.26	0.89	31.62	31.96	-1.08	-0.34	0.00	0.00	1.167	24.0	0.0	
08.03.2023	81.27	44.00	37.27	31.94	31.67	0.84	31.01	31.37	-1.15	-0.36	0.00	0.00	1.155	24.0	0.0	
09.03.2023	74.69	41.44	33.25	30.48	30.30	0.58	29.71	30.05	-1.13	-0.34	0.00	0.00	0.987	24.0	0.0	
10.03.2023	69.90	40.02	29.88	31.34	31.07	0.85	30.64	30.83	-0.62	-0.19	0.00	0.00	0.915	24.0	0.0	
11.03.2023	74.76	41.32	33.44	31.06	30.78	0.90	30.28	30.53	-0.81	-0.25	0.00	0.00	1.011	24.0	0.0	
12.03.2023	80.48	44.18	36.30	32.44	32.00	1.35	31.52	31.70	-0.59	-0.19	0.00	0.00	1.144	24.0	0.0	
13.03.2023	71.96	42.19	29.77	33.27	33.19	0.23	32.49	32.90	-1.28	-0.42	0.00	0.00	0.966	24.0	0.0	
14.03.2023	74.72	41.35	33.37	30.41	30.24	0.57	29.65	29.99	-1.13	-0.34	0.00	0.00	0.988	24.0	0.0	
15.03.2023	71.83	40.85	30.98	30.91	30.79	0.40	30.19	30.54	-1.14	-0.35	0.00	0.00	0.934	24.0	0.0	
16.03.2023	69.81	40.28	29.53	31.44	31.38	0.19	30.74	31.13	-1.25	-0.39	0.00	0.00	0.907	24.0	0.0	
17.03.2023	70.15	42.02	28.13	34.50	34.41	0.26	33.73	34.11	-1.14	-0.39	0.00	0.00	0.948	24.0	0.0	
18.03.2023	72.39	41.69	30.70	31.52	31.38	0.45	30.77	31.11	-1.10	-0.34	0.00	0.00	0.944	24.0	0.0	
19.03.2023	80.53	44.75	35.78	32.68	32.46	0.66	31.74	32.15	-1.27	-0.41	0.00	0.00	1.135	24.0	0.0	
20.03.2023	76.30	44.23	32.07	34.01	33.83	0.53	33.13	33.51	-1.15	-0.38	0.00	0.00	1.062	24.0	0.0	
21.03.2023	69.64	40.72	28.92	30.87	30.63	0.78	30.19	30.39	-0.65	-0.20	0.00	0.00	0.872	24.0	0.0	
22.03.2023	69.50	40.95	28.55	32.09	31.99	0.30	31.39	31.73	-1.10	-0.35	0.00	0.00	0.895	24.0	0.0	
23.03.2023	69.44	40.26	29.18	30.82	30.76	0.19	30.15	30.52	-1.25	-0.38	0.00	0.00	0.878	24.0	0.0	
24.03.2023	69.60	41.33	28.27	32.94	32.91	0.11	32.21	32.63	-1.30	-0.42	0.00	0.00	0.909	24.0	0.0	
25.03.2023	71.58	42.62	28.96	33.73	33.67	0.17	32.95	33.38	-1.29	-0.43	0.00	0.00	0.953	24.0	0.0	
26.03.2023	70.34	42.76	27.58	34.11	34.07	0.12	33.34	33.77	-1.27	-0.43	0.00	0.00	0.918	24.0	0.0	
27.03.2023	70.39	42.69	27.70	33.51	33.47	0.15	32.76	33.17	-1.23	-0.41	0.00	0.00	0.907	24.0	0.0	
28.03.2023	69.96	41.39	28.57	29.86	29.79	0.24	29.20	29.54	-1.17	-0.35	0.00	0.00	0.834	24.0	0.0	
29.03.2023	72.47	41.30	31.17	29.35	29.19	0.54	28.66	28.95	-1.01	-0.29	0.00	0.00	0.892	24.0	0.0	
30.03.2023	70.32	40.02	30.30	28.00	27.86	0.52	27.37	27.64	-0.98	-0.27	0.00	0.00	0.828	24.0	0.0	
31.03.2023	69.96	40.35	29.61	29.29	29.04	0.86	28.64	28.81	-0.59	-0.17	0.00	0.00	0.847	24.0	0.0	
Средние:	75.30	42.46	32.85	---	---	0.67	---	---	-1.04	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	985.18	978.66	---	960.04	970.09	---	-10.05	---	---	31.498	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	11724.68	11946.96	11354.32	11824.84	-470.52	434.689	11742.0	3.0
31.03.2023	12709.86	12925.62	12314.36	12794.94	-480.57	466.187	12486.0	3.0
Итого:	985.18	978.66	960.04	970.09	-10.05	31.498	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации