

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Худанина ул, д. 5 (4 МКД УК "КРИСТАЛЛ" Аварийный)  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115027  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 334980  
Обратка: ПРЭМ SN 275786

Датчик температуры: КТС-Б SN 1412523 г  
КТС-Б SN 1412523 х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2023	80.76	45.52	35.24	23.49	21.94	6.82	22.79	21.70	4.90	1.09	9.00	5.00	0.805	24.0	0.0	
02.03.2023	88.36	48.52	39.84	24.00	22.32	7.25	23.18	22.08	4.86	1.10	9.00	5.00	0.926	24.0	0.0	
03.03.2023	96.25	53.01	43.24	26.10	24.15	7.76	25.10	23.91	4.86	1.19	9.00	5.00	1.090	24.0	0.0	
04.03.2023	86.08	49.87	36.21	25.94	24.14	7.19	25.11	23.90	4.94	1.21	9.00	5.00	0.910	24.0	0.0	
05.03.2023	76.19	44.61	31.58	21.78	20.39	6.59	21.23	20.17	5.12	1.06	9.00	5.00	0.670	22.0	2.0	*
06.03.2023	74.45	43.13	31.32	22.95	21.49	6.57	22.47	21.25	5.58	1.22	9.00	5.00	0.706	24.0	0.0	
07.03.2023	73.24	42.57	30.67	23.52	22.04	6.50	22.97	21.80	5.23	1.17	9.00	5.00	0.710	24.0	0.0	
08.03.2023	72.65	41.92	30.73	22.98	21.54	6.47	22.50	21.30	5.48	1.20	9.00	5.00	0.691	24.0	0.0	
09.03.2023	67.96	38.20	29.76	17.96	16.85	6.38	17.60	16.73	5.07	0.87	9.00	5.00	0.524	24.0	0.0	
10.03.2023	64.65	35.39	29.26	17.25	16.20	6.28	16.93	16.15	4.72	0.78	9.00	5.00	0.496	24.0	0.0	
11.03.2023	72.75	41.70	31.05	23.06	21.60	6.54	22.51	21.36	5.24	1.15	9.00	5.00	0.701	24.0	0.0	
12.03.2023	78.98	45.88	33.10	25.51	23.83	6.81	24.79	23.59	4.96	1.20	9.00	5.00	0.825	24.0	0.0	
13.03.2023	71.26	43.59	27.67	24.58	23.06	6.38	24.05	22.83	5.20	1.22	9.00	5.00	0.667	24.0	0.0	
14.03.2023	72.84	41.82	31.02	22.10	20.70	6.54	21.61	20.46	5.47	1.15	9.00	5.00	0.672	24.0	0.0	
15.03.2023	70.80	40.63	30.17	20.73	19.41	6.58	20.25	19.18	5.43	1.07	9.00	5.00	0.612	24.0	0.0	
16.03.2023	68.37	39.82	28.55	21.22	19.90	6.42	20.75	19.67	5.34	1.08	9.00	5.00	0.593	24.0	0.0	
17.03.2023	68.93	41.77	27.16	23.77	22.30	6.38	23.29	22.06	5.42	1.23	9.00	5.00	0.634	24.0	0.0	
18.03.2023	70.55	41.56	28.99	22.29	20.88	6.53	21.80	20.64	5.47	1.16	9.00	5.00	0.632	24.0	0.0	
19.03.2023	78.78	45.56	33.22	24.45	22.82	6.90	23.76	22.58	5.09	1.18	9.00	5.00	0.796	24.0	0.0	
20.03.2023	74.98	44.89	30.09	24.93	23.33	6.63	24.27	23.09	4.98	1.18	9.00	5.00	0.732	24.0	0.0	
21.03.2023	68.72	40.32	28.40	20.58	19.28	6.52	20.11	19.08	5.26	1.03	9.00	5.00	0.573	24.0	0.0	
22.03.2023	68.23	40.29	27.94	21.63	20.26	6.54	21.17	20.04	5.48	1.13	9.00	5.00	0.589	24.0	0.0	
23.03.2023	68.10	39.62	28.48	20.53	19.22	6.59	20.08	19.02	5.42	1.06	9.00	5.00	0.573	24.0	0.0	
24.03.2023	68.32	40.84	27.48	22.18	20.80	6.42	21.70	20.56	5.40	1.14	9.00	5.00	0.597	24.0	0.0	
25.03.2023	70.29	42.91	27.38	24.01	22.51	6.45	23.46	22.28	5.16	1.18	9.00	5.00	0.644	24.0	0.0	
26.03.2023	69.56	43.90	25.66	25.08	23.54	6.33	24.52	23.31	5.06	1.21	9.00	5.00	0.631	24.0	0.0	
27.03.2023	69.19	44.09	25.10	25.73	24.15	6.34	25.20	23.91	5.25	1.29	9.00	5.00	0.632	24.0	0.0	
28.03.2023	68.73	41.77	26.96	20.71	19.40	6.53	20.26	19.20	5.37	1.06	9.00	5.00	0.549	24.0	0.0	
29.03.2023	70.80	41.53	29.27	21.24	19.88	6.61	20.76	19.64	5.54	1.12	9.00	5.00	0.607	24.0	0.0	
30.03.2023	68.72	39.54	29.18	18.84	17.63	6.64	18.42	17.49	5.18	0.93	9.00	5.00	0.538	24.0	0.0	
31.03.2023	68.24	39.64	28.60	19.76	18.50	6.59	19.32	18.32	5.31	1.00	9.00	5.00	0.552	24.0	0.0	
Средние:	73.15	42.72	30.43	---	---	6.62	---	---	5.22	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	698.90	654.06	---	681.96	647.30	---	34.66	---	---	20.877	742.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	5139.66	4832.38	4548.93	4360.80	188.13	160.925	7902.0	489.0
31.03.2023	5838.56	5486.44	5230.89	5008.10	222.79	181.802	8644.0	491.0
Итого:	698.90	654.06	681.96	647.30	34.66	20.877	742.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Худанина ул, д. 5 (4 МКД УК "КРИСТАЛЛ" Аварийный)  
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11412221  
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	V1	M1	P1	Q1	Траб	NS	gNSCode
	°C	м3	т	кгс/см2	Гкал	ч		
01.03.2023	56.86	3.360	3.310	3.91	0.172	24.0		Ok
02.03.2023	56.21	3.003	2.959	3.95	0.151	24.0		Ok
03.03.2023	56.22	3.074	3.029	3.95	0.155	24.0		Ok
04.03.2023	56.71	3.696	3.641	3.86	0.188	24.0		Ok
05.03.2023	56.99	2.866	2.823	3.73	0.147	24.0	*	HC V; HC I
06.03.2023	56.35	3.380	3.330	3.85	0.171	24.0		Ok
07.03.2023	56.47	2.966	2.922	3.90	0.150	24.0		Ok
08.03.2023	56.37	3.081	3.036	3.73	0.156	24.0		Ok
09.03.2023	55.52	3.326	3.278	3.84	0.166	24.0		Ok
10.03.2023	56.00	3.426	3.376	3.96	0.172	24.0		Ok
11.03.2023	56.63	2.915	2.872	3.96	0.148	24.0		Ok
12.03.2023	56.34	3.209	3.162	3.75	0.162	24.0		Ok
13.03.2023	57.18	3.150	3.102	4.05	0.162	24.0		Ok
14.03.2023	56.31	2.925	2.882	4.05	0.148	24.0		Ok
15.03.2023	56.67	3.042	2.997	4.14	0.155	24.0		Ok
16.03.2023	56.88	3.213	3.165	4.08	0.164	24.0		Ok
17.03.2023	57.38	3.153	3.105	4.04	0.163	24.0		Ok
18.03.2023	57.20	3.380	3.329	4.00	0.174	24.0		Ok
19.03.2023	57.09	3.700	3.644	3.81	0.190	24.0		Ok
20.03.2023	56.80	3.011	2.966	3.99	0.154	24.0		Ok
21.03.2023	57.11	3.544	3.490	4.12	0.182	24.0		Ok
22.03.2023	57.23	3.733	3.676	4.00	0.192	24.0		Ok
23.03.2023	56.71	3.209	3.161	4.04	0.163	24.0		Ok
24.03.2023	57.15	3.835	3.777	4.05	0.197	24.0		Ok
25.03.2023	57.25	3.202	3.153	3.94	0.165	24.0		Ok
26.03.2023	57.25	3.231	3.182	3.75	0.166	24.0		Ok
27.03.2023	57.31	2.900	2.856	3.98	0.149	24.0		Ok
28.03.2023	57.18	2.986	2.941	3.88	0.153	24.0		Ok
29.03.2023	57.17	3.281	3.231	4.00	0.169	24.0		Ok
30.03.2023	57.44	3.870	3.811	3.88	0.200	24.0		Ok
31.03.2023	57.33	3.369	3.318	4.01	0.174	24.0		Ok
Средние:	56.82	---	---	3.94	---	---		
Итого:	---	101.036	99.524	---	5.156	744.0		

Дата	V1	M1	Q1	Траб
	м3	т	Гкал	ч
28.02.2023	1293.064	1273.258	66.706	12632.8
31.03.2023	1394.100	1372.783	71.862	13376.8
Итого:	101.036	99.525	5.156	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации