

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Худанина ул, д. 5 (4 МКД УК "КРИСТАЛЛ" Аварийный)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115027
Точка измерения: ТВ1 (Окончание ОЗП 2023); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 334980
Обратка: ПРЭМ SN 275786

Датчик температуры: КТС-Б SN 1412523 г
КТС-Б SN 1412523 х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	73.60	46.55	27.05	27.96	27.52	1.59	27.27	27.28	-0.04	-0.01	9.00	5.00	0.740	24.0	0.0	
02.11.2023	70.51	44.65	25.86	26.98	26.59	1.46	26.37	26.35	0.08	0.02	9.00	5.00	0.682	24.0	0.0	
03.11.2023	71.73	47.26	24.47	30.16	29.73	1.44	29.48	29.44	0.14	0.04	9.00	5.00	0.721	24.0	0.0	
04.11.2023	71.60	44.70	26.90	26.56	26.16	1.52	25.94	25.92	0.08	0.02	9.00	5.00	0.698	24.0	0.0	
05.11.2023	73.17	45.97	27.20	27.50	27.08	1.54	26.85	26.84	0.04	0.01	9.00	5.00	0.734	24.0	0.0	
06.11.2023	69.75	43.43	26.32	25.04	24.67	1.49	24.55	24.43	0.49	0.12	9.00	5.00	0.645	24.0	0.0	
07.11.2023	69.88	45.13	24.75	28.31	27.93	1.35	27.69	27.69	0.00	0.00	9.00	5.00	0.687	24.0	0.0	
08.11.2023	69.70	45.11	24.59	27.44	27.05	1.43	26.84	26.81	0.11	0.03	9.00	5.00	0.665	24.0	0.0	
09.11.2023	69.46	44.92	24.54	27.07	26.71	1.34	26.48	26.47	0.04	0.01	9.00	5.00	0.651	24.0	0.0	
10.11.2023	68.90	44.40	24.50	26.28	25.93	1.34	25.73	25.69	0.16	0.04	9.00	5.00	0.630	24.0	0.0	
11.11.2023	69.08	44.28	24.80	26.15	25.80	1.35	25.58	25.56	0.08	0.02	9.00	5.00	0.633	24.0	0.0	
12.11.2023	68.92	43.37	25.55	25.06	24.71	1.41	24.56	24.47	0.37	0.09	9.00	5.00	0.627	24.0	0.0	
13.11.2023	69.24	43.81	25.43	26.00	25.64	1.39	25.50	25.40	0.39	0.10	9.00	5.00	0.651	24.0	0.0	
14.11.2023	69.36	45.58	23.78	28.22	27.84	1.36	27.58	27.60	-0.07	-0.02	9.00	5.00	0.657	24.0	0.0	
15.11.2023	69.02	44.24	24.78	26.04	25.69	1.35	25.49	25.45	0.16	0.04	9.00	5.00	0.633	24.0	0.0	
16.11.2023	69.50	44.25	25.25	26.25	25.89	1.38	25.71	25.65	0.23	0.06	9.00	5.00	0.651	24.0	0.0	
17.11.2023	72.32	45.05	27.27	26.40	26.00	1.53	25.79	25.76	0.12	0.03	9.00	5.00	0.704	24.0	0.0	
18.11.2023	81.46	49.10	32.36	28.34	27.80	1.92	27.51	27.56	-0.18	-0.05	9.00	5.00	0.892	24.0	0.0	
19.11.2023	84.06	50.41	33.65	27.95	27.39	2.02	27.08	27.15	-0.26	-0.07	9.00	5.00	0.914	24.0	0.0	
20.11.2023	83.52	50.69	32.83	28.54	27.97	2.02	27.69	27.63	0.22	0.06	9.00	5.00	0.909	24.0	0.0	
21.11.2023	81.34	48.77	32.57	27.15	26.64	1.90	26.37	26.40	-0.11	-0.03	9.00	5.00	0.860	24.0	0.0	
22.11.2023	79.96	48.08	31.88	26.97	26.49	1.80	26.25	26.25	0.00	0.00	9.00	5.00	0.840	24.0	0.0	
23.11.2023	84.55	49.88	34.67	27.16	26.61	2.05	26.31	26.37	-0.23	-0.06	9.00	5.00	0.913	24.0	0.0	
24.11.2023	93.70	53.76	39.94	27.40	26.71	2.55	26.37	26.36	0.04	0.01	9.00	5.00	1.059	24.0	0.0	
25.11.2023	89.69	52.15	37.54	27.16	26.52	2.38	26.21	26.20	0.04	0.01	9.00	5.00	0.988	24.0	0.0	
26.11.2023	78.33	48.11	30.22	26.69	26.23	1.74	25.98	25.93	0.19	0.05	9.00	5.00	0.788	24.0	0.0	
27.11.2023	70.68	43.43	27.25	24.84	24.48	1.46	24.30	24.24	0.25	0.06	9.00	5.00	0.660	24.0	0.0	
28.11.2023	72.66	44.52	28.14	25.78	25.38	1.56	25.15	25.14	0.04	0.01	9.00	5.00	0.708	24.0	0.0	
29.11.2023	73.26	46.21	27.05	28.05	27.63	1.51	27.34	27.39	-0.18	-0.05	9.00	5.00	0.739	24.0	0.0	
30.11.2023	76.54	47.69	28.85	28.49	28.01	1.70	27.73	27.74	-0.04	-0.01	9.00	5.00	0.801	24.0	0.0	
Средние:	74.85	46.52	28.33	---	---	1.63	---	---	0.07	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	811.94	798.80	---	791.70	791.17	---	0.53	---	---	22.480	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	6991.21	6677.35	6357.67	6108.54	249.13	213.208	11670.0	2601.0
30.11.2023	7803.15	7476.15	7149.37	6899.71	249.66	235.688	12390.0	2601.0
Итого:	811.94	798.80	791.70	791.17	0.53	22.480	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Худанина ул, д. 5 (4 МКД УК "КРИСТАЛЛ" Аварийный)
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11412221
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	V1	M1	P1	Q1	Траб	NS	gNSCode
	°C	м3	т	кгс/см2	Гкал	ч		
01.11.2023	55.65	1.855	1.828	4.18	0.093	24.0		Ok
02.11.2023	55.80	2.029	2.000	4.27	0.102	24.0		Ok
03.11.2023	56.14	1.768	1.742	4.26	0.089	24.0		Ok
04.11.2023	56.57	3.023	2.978	4.12	0.154	24.0		Ok
05.11.2023	55.25	1.678	1.654	3.99	0.083	24.0		Ok
06.11.2023	55.38	2.064	2.034	3.94	0.102	24.0		Ok
07.11.2023	56.09	1.742	1.717	4.01	0.088	24.0		Ok
08.11.2023	55.93	2.035	2.005	4.11	0.102	24.0		Ok
09.11.2023	55.12	1.534	1.512	3.98	0.076	24.0		Ok
10.11.2023	56.48	1.988	1.958	3.98	0.101	24.0		Ok
11.11.2023	55.87	1.775	1.749	3.39	0.089	24.0		Ok
12.11.2023	56.44	2.274	2.240	3.68	0.115	24.0		Ok
13.11.2023	54.88	1.899	1.872	3.92	0.093	24.0		Ok
14.11.2023	55.92	1.704	1.679	3.74	0.085	24.0		Ok
15.11.2023	56.13	1.830	1.803	4.01	0.092	24.0		Ok
16.11.2023	56.33	2.478	2.441	3.89	0.125	24.0		Ok
17.11.2023	55.89	1.824	1.797	4.01	0.091	24.0		Ok
18.11.2023	54.23	1.505	1.484	3.97	0.073	24.0		Ok
19.11.2023	55.82	2.438	2.402	3.61	0.122	24.0		Ok
20.11.2023	53.66	1.478	1.458	3.84	0.071	24.0		Ok
21.11.2023	53.73	1.539	1.518	4.16	0.074	24.0		Ok
22.11.2023	56.14	1.810	1.783	4.26	0.091	24.0		Ok
23.11.2023	54.45	1.768	1.743	4.22	0.086	24.0		Ok
24.11.2023	54.30	1.861	1.835	4.17	0.090	24.0		Ok
25.11.2023	54.74	1.711	1.687	4.16	0.084	24.0		Ok
26.11.2023	55.83	1.998	1.969	3.99	0.100	24.0		Ok
27.11.2023	54.45	1.565	1.543	4.12	0.076	24.0		Ok
28.11.2023	55.69	1.919	1.891	4.19	0.096	24.0		Ok
29.11.2023	55.40	2.047	2.018	4.24	0.102	24.0		Ok
30.11.2023	54.27	0.923	0.910	4.22	0.045	24.0		Ok
Средние:	55.42	---	---	4.02	---	---		
Итого:	---	56.062	55.255	---	2.791	720.0		

Дата	V1	M1	Q1	Траб
	м3	т	Гкал	ч
31.10.2023	1851.414	1823.526	94.530	18512.8
30.11.2023	1907.476	1878.782	97.321	19232.8
Итого:	56.062	55.256	2.791	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации