

Отчет о суточных параметрах  
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Камышинская ул, д. 12 (ООО "КРИСТАЛЛ")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115029  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 333705  
Обратка: ПРЭМ SN 225082

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32094г  
КТСП-Н SN 32094х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2023	56.37	40.01	16.36	53.24	53.09	0.28	52.46	52.61	-0.29	-0.15	0.00	0.00	0.857	24.0	0.0	
02.12.2023	57.81	40.90	16.91	54.41	54.25	0.29	53.53	53.77	-0.45	-0.24	0.00	0.00	0.903	24.0	0.0	
03.12.2023	60.24	41.83	18.41	53.60	53.40	0.37	52.66	52.92	-0.49	-0.26	0.00	0.00	0.967	24.0	0.0	
04.12.2023	60.45	42.18	18.27	54.54	54.33	0.39	53.58	53.85	-0.50	-0.27	0.00	0.00	0.978	24.0	0.0	
05.12.2023	64.71	44.02	20.69	53.92	53.66	0.48	52.92	53.18	-0.49	-0.26	0.00	0.00	1.092	24.0	0.0	
06.12.2023	71.75	47.50	24.25	55.99	55.65	0.61	54.67	55.03	-0.66	-0.36	0.00	0.00	1.324	24.0	0.0	
07.12.2023	76.96	49.93	27.03	57.59	57.13	0.80	56.06	56.41	-0.62	-0.35	0.00	0.00	1.515	24.0	0.0	
08.12.2023	75.90	49.12	26.78	58.43	57.99	0.76	56.97	57.27	-0.53	-0.30	0.00	0.00	1.527	24.0	0.0	
09.12.2023	77.18	48.75	28.43	56.49	56.00	0.87	55.05	55.28	-0.42	-0.23	0.00	0.00	1.565	24.0	0.0	
10.12.2023	73.37	47.00	26.37	56.89	56.47	0.74	55.50	55.92	-0.75	-0.42	0.00	0.00	1.463	24.0	0.0	
11.12.2023	76.21	47.80	28.41	55.77	55.29	0.86	54.33	54.60	-0.50	-0.27	0.00	0.00	1.541	24.0	0.0	
12.12.2023	74.73	47.44	27.29	57.06	56.63	0.76	55.62	55.94	-0.57	-0.32	0.00	0.00	1.518	24.0	0.0	
13.12.2023	77.56	48.88	28.68	56.36	55.85	0.91	54.89	55.13	-0.44	-0.24	0.00	0.00	1.573	24.0	0.0	
14.12.2023	72.67	47.12	25.55	56.75	56.33	0.74	55.36	55.72	-0.65	-0.36	0.00	0.00	1.413	24.0	0.0	
15.12.2023	69.61	45.80	23.81	55.29	54.90	0.71	54.06	54.42	-0.66	-0.36	0.00	0.00	1.284	24.0	0.0	
16.12.2023	63.71	43.04	20.67	56.03	55.68	0.63	55.00	55.20	-0.36	-0.20	0.00	0.00	1.136	24.0	0.0	
17.12.2023	65.56	43.88	21.68	54.53	54.27	0.48	53.41	53.79	-0.71	-0.38	0.00	0.00	1.158	24.0	0.0	
18.12.2023	60.60	41.70	18.90	55.01	54.79	0.40	54.05	54.31	-0.48	-0.26	0.00	0.00	1.020	24.0	0.0	
19.12.2023	56.83	39.82	17.01	54.04	53.84	0.37	53.23	53.36	-0.24	-0.13	0.00	0.00	0.903	24.0	0.0	
20.12.2023	50.35	36.67	13.68	54.71	54.48	0.42	53.99	54.18	-0.35	-0.19	0.00	0.00	0.737	24.0	0.0	
21.12.2023	49.62	36.28	13.34	53.81	53.58	0.43	53.09	53.34	-0.47	-0.25	0.00	0.00	0.704	24.0	0.0	
22.12.2023	49.47	36.57	12.90	55.27	55.01	0.47	54.55	54.68	-0.24	-0.13	0.00	0.00	0.702	24.0	0.0	
23.12.2023	50.79	37.29	13.50	54.35	54.15	0.37	53.63	53.71	-0.15	-0.08	0.00	0.00	0.724	24.0	0.0	
24.12.2023	51.80	37.78	14.02	55.01	54.75	0.47	54.29	54.27	0.04	0.02	0.00	0.00	0.760	24.0	0.0	
25.12.2023	52.33	38.02	14.31	53.83	53.59	0.45	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.757	24.0	0.0	
26.12.2023	53.41	38.68	14.73	54.54	54.29	0.46	53.82	53.81	0.02	0.01	0.00	0.00	0.789	24.0	0.0	
27.12.2023	55.64	39.42	16.22	53.55	53.31	0.45	52.81	52.83	-0.04	-0.02	0.00	0.00	0.855	24.0	0.0	
28.12.2023	60.20	41.88	18.32	54.44	54.16	0.52	53.48	53.68	-0.37	-0.20	0.00	0.00	0.977	24.0	0.0	
29.12.2023	62.03	42.37	19.66	53.47	53.16	0.58	52.51	52.68	-0.32	-0.17	0.00	0.00	1.029	24.0	0.0	
30.12.2023	64.64	43.41	21.23	54.59	54.24	0.64	53.53	53.76	-0.43	-0.23	0.00	0.00	1.135	24.0	0.0	
31.12.2023	70.40	45.73	24.67	53.28	52.91	0.70	52.10	52.43	-0.63	-0.33	0.00	0.00	1.283	24.0	0.0	
Средние:	63.32	42.93	20.39	---	---	0.56	---	---	-0.41	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1706.79	1697.18	---	1674.26	1681.19	---	-6.93	---	---	34.189	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	3226.94	3220.45	3190.37	3200.19	-9.82	37.771	3091.0	89.0
31.12.2023	4933.73	4917.63	4864.63	4881.38	-16.75	71.960	3835.0	89.0
Итого:	1706.79	1697.18	1674.26	1681.19	-6.93	34.189	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации