

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Калинина ул, д. 17 (4 Население ПР)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 15026059
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Питерфлоу PC SN 73536
Обратка: Питерфлоу PC SN 73535

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 237961
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 237962

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1530683 г
КТС-Б SN 1530683 х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема б)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.01.2024	69.36	53.34	16.02	128.02	127.98	125.25	126.28	-0.82	4.47	3.88	2.008	24.0	0.0	
02.01.2024	71.50	54.28	17.21	128.06	127.94	125.12	126.19	-0.85	4.52	3.94	2.156	24.0	0.0	
03.01.2024	73.38	55.22	18.17	127.99	127.85	124.92	126.04	-0.89	4.42	3.84	2.272	24.0	0.0	
04.01.2024	73.16	55.16	18.00	127.88	127.76	124.83	125.96	-0.90	4.35	3.77	2.250	24.0	0.0	
05.01.2024	74.40	56.13	18.27	127.80	127.68	124.65	125.82	-0.93	4.17	3.59	2.281	24.0	0.0	
06.01.2024	72.80	54.94	17.87	127.58	127.57	124.56	125.78	-0.97	4.15	3.57	2.228	24.0	0.0	
07.01.2024	73.66	55.47	18.19	127.61	127.60	124.53	125.78	-1.00	4.06	3.47	2.269	24.0	0.0	
08.01.2024	73.89	55.54	18.35	127.51	127.58	124.40	125.75	-1.07	3.96	3.38	2.285	24.0	0.0	
09.01.2024	73.28	55.30	17.98	127.45	127.53	124.40	125.73	-1.06	4.62	4.04	2.239	24.0	0.0	
10.01.2024	72.37	54.62	17.75	127.30	127.48	124.32	125.72	-1.11	4.28	3.70	2.210	24.0	0.0	
11.01.2024	72.48	54.23	18.25	118.92	118.23	116.13	116.62	-0.42	4.56	3.75	2.122	24.0	0.0	
12.01.2024	73.05	55.59	17.45	130.65	130.74	127.54	128.87	-1.03	5.16	4.53	2.229	24.0	0.0	
13.01.2024	71.63	54.85	16.78	134.00	134.14	130.93	132.27	-1.02	5.17	4.52	2.200	24.0	0.0	
14.01.2024	71.69	54.82	16.86	133.94	134.20	130.86	132.33	-1.12	5.14	4.49	2.210	24.0	0.0	
15.01.2024	67.96	52.76	15.20	133.65	134.08	130.87	132.35	-1.13	5.26	4.61	1.992	24.0	0.0	
16.01.2024	60.67	47.91	12.76	133.29	133.94	131.05	132.52	-1.12	5.39	4.74	1.674	24.0	0.0	
17.01.2024	58.46	46.67	11.79	133.22	133.93	131.13	132.58	-1.10	5.51	4.86	1.547	24.0	0.0	
18.01.2024	57.85	46.20	11.65	133.18	133.97	131.13	132.65	-1.16	5.34	4.69	1.529	24.0	0.0	
19.01.2024	58.57	46.74	11.83	133.33	134.11	131.23	132.75	-1.15	5.37	4.72	1.553	24.0	0.0	
20.01.2024	57.08	46.03	11.04	133.02	133.82	131.02	132.51	-1.13	5.43	4.78	1.448	24.0	0.0	
21.01.2024	52.78	43.20	9.58	133.15	133.99	131.44	132.85	-1.07	5.33	4.68	1.260	24.0	0.0	
22.01.2024	59.37	47.25	12.12	132.10	132.76	129.96	131.39	-1.09	5.30	4.66	1.576	24.0	0.0	
23.01.2024	61.40	48.64	12.76	132.32	132.95	130.04	131.48	-1.11	5.36	4.72	1.661	24.0	0.0	
24.01.2024	62.75	49.76	12.99	132.41	133.04	130.02	131.52	-1.14	5.32	4.68	1.691	24.0	0.0	
25.01.2024	61.86	49.32	12.54	132.41	133.07	130.10	131.57	-1.12	5.44	4.80	1.634	24.0	0.0	
26.01.2024	62.29	49.62	12.67	132.53	133.21	130.18	131.68	-1.15	4.94	4.30	1.652	24.0	0.0	
27.01.2024	62.23	49.63	12.59	132.61	133.31	130.25	131.79	-1.17	4.46	3.82	1.642	24.0	0.0	
28.01.2024	60.68	48.69	11.99	132.58	133.30	130.34	131.83	-1.14	4.41	3.77	1.565	24.0	0.0	
29.01.2024	57.87	46.74	11.14	132.55	133.25	130.50	131.91	-1.07	4.70	4.06	1.455	24.0	0.0	
30.01.2024	56.44	45.90	10.53	132.59	133.25	130.63	131.95	-1.00	5.26	4.62	1.377	24.0	0.0	
31.01.2024	53.02	43.72	9.29	132.43	133.16	130.71	132.00	-0.98	5.32	4.67	1.216	24.0	0.0	
Средние:	65.42	50.91	14.50	---	---	---	---	-1.03	4.88	4.25	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4052.06	4063.38	3973.06	4014.46	---	---	---	57.429	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2023	201188.83	199560.87	198299.68	197594.16	0.00	1866.385	0.000	0.000	64591.0	1638.0
31.01.2024	205240.90	203624.25	202272.75	201608.61	0.00	1923.814	0.000	0.000	65335.0	1638.0
Итого:	4052.06	4063.38	3973.06	4014.46	0.00	57.429	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации