Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Калинина ул, д. 39 (ООО "КРИСТАЛЛ" (Аварийный))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 136645
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 379628	КТСП-Н SN 15318г
Обратка:	ПРЭМ SN 378786	КТСП-Н SN 15318х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	73.10	53.84	19.26	64.51	66.19	-2.57	62.98	65.26	-3.56	-2.28	9.00	5.00	1.218	24.0	0.0	
02.01.2024	75.60	54.41	21.19	62.59	64.16	-2.48	61.03	63.22	-3.53	-2.19	9.00	5.00	1.297	24.0	0.0	
03.01.2024	77.20	55.04	22.16	62.12	63.61	-2.37	60.44	62.65	-3.59	-2.21	9.00	5.00	1.343	24.0	0.0	
04.01.2024	76.94	55.45	21.49	63.85	65.34	-2.31	62.17	64.38	-3.49	-2.21	9.00	5.00	1.341	24.0	0.0	
05.01.2024	78.27	56.66	21.61	65.13	66.58	-2.20	63.36	65.62	-3.50	-2.26	9.00	5.00	1.374	24.0	0.0	
06.01.2024	76.30	54.17	22.13	61.43	62.73	-2.09	59.84	61.82	-3.25	-1.98	9.00	5.00	1.331	24.0	0.0	
07.01.2024	77.38	55.30	22.08	63.40	64.64	-1.94	61.72	63.68	-3.13	-1.96	9.00	5.00	1.367	24.0	0.0	
08.01.2024	77.51	55.02	22.49	62.72	63.88	-1.83	61.04	62.92	-3.03	-1.88	9.00	5.00	1.377	24.0	0.0	
09.01.2024	76.63	54.65	21.98	63.03	64.12	-1.71	61.37	63.17	-2.89	-1.80	9.00	5.00	1.354	24.0	0.0	
10.01.2024	75.83	53.63	22.20	61.61	62.62	-1.63	60.07	61.77	-2.79	-1.70	9.00	5.00	1.340	24.0	0.0	
11.01.2024	76.01	53.84	22.17	62.26	63.20	-1.50	60.68	62.37	-2.75	-1.69	9.00	5.00	1.349	24.0	0.0	
12.01.2024	76.95	55.10	21.85	63.85	64.74	-1.38	62.19	63.79	-2.54	-1.60	9.00	5.00	1.364	24.0	0.0	
13.01.2024	75.53	53.28	22.25	60.88	61.70	-1.34	59.35	60.89	-2.56	-1.54	9.00	5.00	1.324	24.0	0.0	
14.01.2024	75.79	54.05	21.74	63.24	64.01	-1.21	61.63	63.12	-2.39	-1.49	9.00	5.00	1.345	24.0	0.0	
15.01.2024	70.72	51.32	19.40	62.70	63.39	-1.09	61.33	62.64	-2.11	-1.31	9.00	5.00	1.194	24.0	0.0	
16.01.2024	63.45	45.96	17.49	59.20	59.72	-0.87	58.10	59.15	-1.79	-1.05	9.00	5.00	1.021	24.0	0.0	
17.01.2024	60.75	44.98	15.77	60.93	61.25	-0.52	59.91	60.62	-1.18	-0.71	9.00	5.00	0.950	24.0	0.0	
18.01.2024	61.31	44.86	16.45	59.70	59.80	-0.17	58.69	59.25	-0.95	-0.56	9.00	5.00	0.967	24.0	0.0	
19.01.2024	61.23	44.78	16.45	59.51	59.40	0.19	58.55	58.92	-0.63	-0.37	9.00	5.00	0.968	24.0	0.0	
20.01.2024	59.65	45.24	14.41	64.89	64.65	0.37	63.84	64.00	-0.25	-0.16	9.00	5.00	0.924	24.0	0.0	
21.01.2024	55.48	41.41	14.07	57.34	57.13	0.37	56.57	56.65	-0.14	-0.08	9.00	5.00	0.800	24.0	0.0	
22.01.2024	63.10	46.29	16.81	60.14	59.67	0.78	59.06	59.09	-0.05	-0.03	9.00	5.00	0.996	24.0	0.0	
23.01.2024	65.33	47.89	17.44	61.47	60.90	0.93	60.31	60.25	0.10	0.06	9.00	5.00	1.054	24.0	0.0	
24.01.2024	66.55	49.38	17.17	64.21	63.54	1.05	62.97	62.82	0.24	0.15	9.00	5.00	1.085	24.0	0.0	
25.01.2024	65.36	48.61	16.75	63.47	62.80	1.06	62.27	62.08	0.31	0.19	9.00	5.00	1.046	24.0	0.0	
26.01.2024	65.93	49.04	16.89	64.18	63.48	1.10	62.98	62.76	0.35	0.22	9.00	5.00	1.069	24.0	0.0	
27.01.2024	65.78	48.84	16.94	63.34	62.65	1.10	62.14	61.93	0.34	0.21	9.00	5.00	1.056	24.0	0.0	
28.01.2024	63.85	47.52	16.33	61.30	60.67	1.03	60.17	60.01	0.27	0.16	9.00	5.00	0.985	24.0	0.0	
29.01.2024	61.15	45.42	15.73	59.91	59.27	1.07	58.95	58.79	0.27	0.16	9.00	5.00	0.929	24.0	0.0	
30.01.2024	59.46	44.50	14.96	60.07	59.39	1.14	59.11	58.91	0.34	0.20	9.00	5.00	0.889	24.0	0.0	
31.01.2024	55.66	42.10	13.56	58.24	57.61	1.09	57.42	57.13	0.51	0.29	9.00	5.00	0.782	24.0	0.0	
Средние:	68.83	50.08	18.75	---	---	-0.58	---	---	-1.53	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1921.22	1932.84	---	1880.24	1909.66	---	-29.42	---	---	35.439	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	109387.98	106937.69	107285.70	105711.60	1574.10	1688.639	14898.0	5412.0
31.01.2024	111309.20	108870.53	109165.94	107621.26	1544.68	1724.078	15642.0	5412.0
Итого:	1921.22	1932.84	1880.24	1909.66	-29.42	35.439	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____