

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Камышинская ул, д. 10 (ООО "КРИСТАЛЛ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00134753

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 271581

Подача:

ПРЭМ SN 274995

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9309г

КТСП-Н SN 9309х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	71.40	60.11	11.29	104.77	103.02	1.68	102.40	101.34	1.04	1.06	9.00	5.00	1.164	24.0	0.0	
02.01.2024	73.67	61.36	12.31	103.35	101.58	1.73	100.85	99.85	1.00	1.00	9.00	5.00	1.249	24.0	0.0	
03.01.2024	75.22	62.59	12.63	105.02	103.24	1.71	102.38	101.32	1.04	1.06	9.00	5.00	1.302	24.0	0.0	
04.01.2024	75.39	62.60	12.79	103.15	101.43	1.68	100.58	99.63	0.95	0.95	9.00	5.00	1.297	24.0	0.0	
05.01.2024	76.50	63.70	12.80	104.55	102.87	1.62	101.88	100.95	0.92	0.93	9.00	5.00	1.313	24.0	0.0	
06.01.2024	74.51	61.84	12.67	103.13	101.53	1.56	100.58	99.80	0.78	0.78	9.00	5.00	1.283	24.0	0.0	
07.01.2024	75.64	62.95	12.69	104.80	103.17	1.57	102.16	101.25	0.89	0.91	9.00	5.00	1.304	24.0	0.0	
08.01.2024	75.34	62.59	12.75	103.16	101.58	1.54	100.52	99.74	0.78	0.78	9.00	5.00	1.288	24.0	0.0	
09.01.2024	73.27	61.27	12.00	104.92	103.35	1.51	102.44	101.58	0.84	0.86	9.00	5.00	1.238	24.0	0.0	
10.01.2024	71.08	59.32	11.76	103.07	101.53	1.51	100.74	99.85	0.89	0.89	9.00	5.00	1.195	24.0	0.0	
11.01.2024	70.59	58.97	11.62	104.58	103.02	1.50	102.20	101.34	0.85	0.86	9.00	5.00	1.194	24.0	0.0	
12.01.2024	71.49	59.65	11.84	103.06	101.48	1.54	100.68	99.80	0.88	0.88	9.00	5.00	1.199	24.0	0.0	
13.01.2024	69.07	57.86	11.21	104.78	103.19	1.53	102.55	101.56	0.97	0.99	9.00	5.00	1.158	24.0	0.0	
14.01.2024	70.05	58.40	11.65	102.97	101.36	1.58	100.73	99.75	0.98	0.98	9.00	5.00	1.179	24.0	0.0	
15.01.2024	67.13	56.54	10.59	104.65	103.06	1.53	102.54	101.49	1.03	1.05	9.00	5.00	1.091	24.0	0.0	
16.01.2024	59.95	50.83	9.12	102.67	101.13	1.51	100.99	99.93	1.06	1.06	9.00	5.00	0.931	24.0	0.0	
17.01.2024	58.17	49.67	8.50	104.25	102.70	1.50	102.63	101.54	1.07	1.09	9.00	5.00	0.881	24.0	0.0	
18.01.2024	57.82	49.25	8.57	102.65	101.08	1.54	101.05	99.92	1.12	1.13	9.00	5.00	0.873	24.0	0.0	
19.01.2024	58.29	49.71	8.58	104.39	102.76	1.57	102.72	101.56	1.14	1.16	9.00	5.00	0.890	24.0	0.0	
20.01.2024	57.39	49.19	8.20	102.73	101.09	1.61	101.16	99.90	1.25	1.26	9.00	5.00	0.836	24.0	0.0	
21.01.2024	52.25	45.40	6.85	104.09	102.48	1.56	102.82	101.50	1.29	1.32	9.00	5.00	0.709	24.0	0.0	
22.01.2024	59.86	51.23	8.63	104.21	102.53	1.63	102.52	101.25	1.25	1.27	9.00	5.00	0.888	24.0	0.0	
23.01.2024	61.97	52.84	9.13	105.42	103.69	1.65	103.62	102.38	1.20	1.24	9.00	5.00	0.952	24.0	0.0	
24.01.2024	63.25	54.25	9.00	109.27	107.49	1.64	107.32	106.05	1.19	1.27	9.00	5.00	0.975	24.0	0.0	
25.01.2024	62.65	53.53	9.12	104.27	102.55	1.66	102.36	101.11	1.23	1.25	9.00	5.00	0.943	24.0	0.0	
26.01.2024	63.32	54.20	9.12	106.37	104.64	1.64	104.42	103.18	1.19	1.24	9.00	5.00	0.959	24.0	0.0	
27.01.2024	62.40	54.20	8.20	116.63	114.90	1.49	114.50	113.25	1.10	1.25	9.00	5.00	0.946	24.0	0.0	
28.01.2024	60.95	52.45	8.50	105.01	103.52	1.43	103.23	102.19	1.01	1.04	9.00	5.00	0.886	24.0	0.0	
29.01.2024	58.01	50.52	7.49	111.38	109.91	1.33	109.65	108.57	0.99	1.08	9.00	5.00	0.829	24.0	0.0	
30.01.2024	58.03	50.05	7.98	103.01	101.64	1.34	101.39	100.44	0.94	0.95	9.00	5.00	0.815	24.0	0.0	
31.01.2024	54.41	47.32	7.09	101.06	99.75	1.30	99.74	98.68	1.07	1.06	9.00	5.00	0.715	24.0	0.0	
Средние:	65.78	55.63	10.15	---	---	1.56	---	---	1.03	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3247.37	3197.27	---	3183.35	3150.70	---	32.65	---	---	32.482	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	6849.77	6757.58	6744.79	6678.53	66.26	53.503	1593.0	0.0
31.01.2024	10097.14	9954.85	9928.14	9829.23	98.91	85.985	2337.0	0.0
Итого:	3247.37	3197.27	3183.35	3150.70	32.65	32.482	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации