

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Камышинская ул, д. 12 (ООО "КРИСТАЛЛ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115029
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 333705
Обратка: ПРЭМ SN 225082

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32094г
КТСП-Н SN 32094х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	71.10	46.51	24.59	53.83	53.46	0.69	52.63	52.98	-0.66	-0.35	0.00	0.00	1.295	24.0	0.0	
02.01.2024	73.34	47.00	26.34	53.15	52.76	0.74	51.90	52.28	-0.73	-0.38	0.00	0.00	1.368	24.0	0.0	
03.01.2024	74.91	47.99	26.92	54.95	54.48	0.86	53.51	53.87	-0.67	-0.36	0.00	0.00	1.440	24.0	0.0	
04.01.2024	75.09	48.22	26.87	54.64	54.14	0.92	53.22	53.55	-0.62	-0.33	0.00	0.00	1.427	24.0	0.0	
05.01.2024	76.20	49.36	26.84	56.18	55.67	0.91	54.74	54.95	-0.38	-0.21	0.00	0.00	1.467	24.0	0.0	
06.01.2024	74.21	47.81	26.40	55.23	54.76	0.85	53.81	54.17	-0.67	-0.36	0.00	0.00	1.420	24.0	0.0	
07.01.2024	75.33	48.57	26.76	55.81	55.32	0.88	54.37	54.60	-0.42	-0.23	0.00	0.00	1.454	24.0	0.0	
08.01.2024	75.04	48.05	26.99	54.88	54.38	0.92	53.44	53.76	-0.60	-0.32	0.00	0.00	1.440	24.0	0.0	
09.01.2024	72.98	47.33	25.65	55.51	55.12	0.71	54.16	54.54	-0.70	-0.38	0.00	0.00	1.388	24.0	0.0	
10.01.2024	70.78	45.75	25.03	54.37	54.04	0.61	53.17	53.56	-0.73	-0.39	0.00	0.00	1.329	24.0	0.0	
11.01.2024	70.30	45.82	24.48	55.73	55.44	0.52	54.53	54.96	-0.79	-0.43	0.00	0.00	1.333	24.0	0.0	
12.01.2024	71.19	45.87	25.32	54.06	53.74	0.59	52.86	53.26	-0.75	-0.40	0.00	0.00	1.338	24.0	0.0	
13.01.2024	68.82	44.68	24.14	54.72	54.47	0.46	53.52	53.99	-0.87	-0.47	0.00	0.00	1.289	24.0	0.0	
14.01.2024	69.76	44.58	25.18	53.18	52.92	0.49	51.98	52.44	-0.88	-0.46	0.00	0.00	1.309	24.0	0.0	
15.01.2024	66.89	43.76	23.13	53.69	53.44	0.47	52.56	52.96	-0.76	-0.40	0.00	0.00	1.213	24.0	0.0	
16.01.2024	59.71	40.07	19.64	52.82	52.61	0.40	51.86	52.13	-0.52	-0.27	0.00	0.00	1.016	24.0	0.0	
17.01.2024	57.96	39.50	18.46	53.36	53.15	0.39	52.47	52.69	-0.42	-0.22	0.00	0.00	0.967	24.0	0.0	
18.01.2024	57.59	39.10	18.49	52.33	52.12	0.40	51.53	51.67	-0.27	-0.14	0.00	0.00	0.950	24.0	0.0	
19.01.2024	58.08	39.49	18.59	52.80	52.64	0.30	51.96	52.16	-0.38	-0.20	0.00	0.00	0.966	24.0	0.0	
20.01.2024	57.19	39.27	17.92	51.80	51.65	0.29	51.07	51.17	-0.20	-0.10	0.00	0.00	0.914	24.0	0.0	
21.01.2024	52.06	36.93	15.13	52.57	52.32	0.48	51.85	52.04	-0.37	-0.19	0.00	0.00	0.781	24.0	0.0	
22.01.2024	59.62	40.48	19.14	52.30	52.11	0.36	51.43	51.63	-0.39	-0.20	0.00	0.00	0.985	24.0	0.0	
23.01.2024	61.70	41.46	20.24	52.73	52.52	0.40	51.77	52.04	-0.52	-0.27	0.00	0.00	1.045	24.0	0.0	
24.01.2024	62.99	42.97	20.02	54.69	54.41	0.51	53.73	53.93	-0.37	-0.20	0.00	0.00	1.075	24.0	0.0	
25.01.2024	62.40	42.21	20.19	52.45	52.04	0.78	51.49	51.56	-0.14	-0.07	0.00	0.00	1.037	24.0	0.0	
26.01.2024	63.08	42.94	20.14	53.87	53.35	0.97	52.90	52.87	0.06	0.03	0.00	0.00	1.064	24.0	0.0	
27.01.2024	62.16	43.57	18.59	58.45	57.73	1.24	57.49	57.25	0.42	0.24	0.00	0.00	1.066	24.0	0.0	
28.01.2024	60.73	41.53	19.20	52.09	51.50	1.14	51.17	51.02	0.29	0.15	0.00	0.00	0.982	24.0	0.0	
29.01.2024	57.77	40.58	17.19	54.96	54.37	1.08	54.10	53.89	0.39	0.21	0.00	0.00	0.928	24.0	0.0	
30.01.2024	57.79	39.81	17.98	50.79	50.28	1.01	50.06	49.80	0.52	0.26	0.00	0.00	0.901	24.0	0.0	
31.01.2024	54.21	38.03	16.18	49.83	49.37	0.93	49.11	49.02	0.18	0.09	0.00	0.00	0.794	24.0	0.0	
Средние:	65.52	43.52	21.99	---	---	0.69	---	---	-0.39	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1667.77	1656.31	---	1634.39	1640.74	---	-6.35	---	---	35.981	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	4933.73	4917.63	4864.63	4881.38	-16.75	71.960	3835.0	89.0
31.01.2024	6601.50	6573.94	6499.02	6522.12	-23.10	107.941	4579.0	89.0
Итого:	1667.77	1656.31	1634.39	1640.74	-6.35	35.981	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации