

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Худанина ул, д. 5 (4 МКД УК "КРИСТАЛЛ" Аварийный)  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115027  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 334980  
Обратка: ПРЭМ SN 275786

Датчик температуры: КТС-Б SN 1412523 г  
КТС-Б SN 1412523 х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	105.13	62.03	43.10	32.58	31.50	3.37	31.14	31.02	0.39	0.12	9.00	5.00	1.348	24.0	0.0	
02.01.2024	110.65	62.88	47.77	31.55	30.39	3.75	29.99	29.91	0.27	0.08	9.00	5.00	1.441	24.0	0.0	
03.01.2024	114.79	64.82	49.97	31.73	30.47	4.05	30.05	29.99	0.20	0.06	9.00	5.00	1.510	24.0	0.0	
04.01.2024	112.31	64.81	47.50	32.49	31.26	3.86	30.81	30.68	0.42	0.13	9.00	5.00	1.469	24.0	0.0	
05.01.2024	113.66	66.36	47.30	33.38	32.12	3.85	31.70	31.41	0.92	0.29	9.00	5.00	1.510	24.0	0.0	
06.01.2024	113.65	64.32	49.33	31.36	30.13	4.00	29.69	29.65	0.13	0.04	9.00	5.00	1.471	24.0	0.0	
07.01.2024	114.63	65.77	48.86	32.33	31.05	4.04	30.65	30.42	0.75	0.23	9.00	5.00	1.508	24.0	0.0	
08.01.2024	114.09	64.82	49.27	31.82	30.56	4.04	30.14	30.07	0.23	0.07	9.00	5.00	1.494	24.0	0.0	
09.01.2024	113.05	65.23	47.82	32.48	31.22	3.96	30.81	30.59	0.72	0.22	9.00	5.00	1.484	24.0	0.0	
10.01.2024	112.38	63.89	48.49	31.46	30.25	3.92	29.91	29.69	0.74	0.22	9.00	5.00	1.457	24.0	0.0	
11.01.2024	112.31	63.92	48.39	31.39	30.16	4.00	29.74	29.68	0.20	0.06	9.00	5.00	1.445	24.0	0.0	
12.01.2024	111.71	64.08	47.63	31.96	30.74	3.89	30.34	30.23	0.36	0.11	9.00	5.00	1.454	24.0	0.0	
13.01.2024	111.25	62.56	48.69	30.47	29.29	3.95	28.94	28.81	0.45	0.13	9.00	5.00	1.416	24.0	0.0	
14.01.2024	111.48	64.04	47.44	31.86	30.62	3.97	30.25	30.12	0.43	0.13	9.00	5.00	1.443	24.0	0.0	
15.01.2024	103.20	60.62	42.58	31.35	30.30	3.41	29.97	29.82	0.50	0.15	9.00	5.00	1.282	24.0	0.0	
16.01.2024	93.56	54.98	38.58	29.53	28.68	2.92	28.45	28.20	0.88	0.25	9.00	5.00	1.102	24.0	0.0	
17.01.2024	86.06	50.77	35.29	27.34	26.65	2.56	26.49	26.31	0.68	0.18	9.00	5.00	0.938	24.0	0.0	
18.01.2024	88.31	52.89	35.42	30.33	29.53	2.67	29.37	29.09	0.96	0.28	9.00	5.00	1.044	24.0	0.0	
19.01.2024	89.33	53.11	36.22	30.08	29.28	2.70	29.12	28.80	1.10	0.32	9.00	5.00	1.057	24.0	0.0	
20.01.2024	83.42	48.54	34.88	21.66	21.11	2.57	21.07	20.88	0.91	0.19	9.00	5.00	0.738	24.0	0.0	
21.01.2024	79.14	47.98	31.16	28.56	27.92	2.27	27.79	27.66	0.47	0.13	9.00	5.00	0.870	24.0	0.0	
22.01.2024	90.62	54.46	36.16	30.85	30.00	2.79	29.80	29.52	0.94	0.28	9.00	5.00	1.081	24.0	0.0	
23.01.2024	93.59	56.31	37.28	31.50	30.59	2.93	30.36	30.11	0.83	0.25	9.00	5.00	1.138	24.0	0.0	
24.01.2024	93.80	57.96	35.84	33.57	32.62	2.87	32.37	32.14	0.71	0.23	9.00	5.00	1.165	24.0	0.0	
25.01.2024	92.92	57.44	35.48	33.12	32.20	2.82	31.92	31.72	0.63	0.20	9.00	5.00	1.137	24.0	0.0	
26.01.2024	93.93	58.52	35.41	34.35	33.39	2.83	33.08	32.91	0.52	0.17	9.00	5.00	1.176	24.0	0.0	
27.01.2024	93.10	57.85	35.25	33.34	32.41	2.83	32.14	31.93	0.66	0.21	9.00	5.00	1.135	24.0	0.0	
28.01.2024	90.36	55.92	34.44	31.88	31.04	2.67	30.80	30.56	0.78	0.24	9.00	5.00	1.062	24.0	0.0	
29.01.2024	87.08	54.15	32.93	31.29	30.50	2.56	30.33	30.02	1.03	0.31	9.00	5.00	0.998	24.0	0.0	
30.01.2024	84.47	53.60	30.87	32.30	31.53	2.41	31.32	31.05	0.87	0.27	9.00	5.00	0.968	24.0	0.0	
31.01.2024	78.44	50.52	27.92	31.01	30.34	2.18	30.19	29.99	0.66	0.20	9.00	5.00	0.843	24.0	0.0	
Средние:	99.76	58.88	40.88	---	---	3.25	---	---	0.62	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	968.92	937.85	---	928.73	922.98	---	5.75	---	---	38.184	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	8700.14	8348.15	8012.30	7759.78	252.52	269.920	13134.0	2601.0
31.01.2024	9669.06	9286.00	8941.03	8682.76	258.27	308.104	13878.0	2601.0
Итого:	968.92	937.85	928.73	922.98	5.75	38.184	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Худанина ул, д. 5 (4 МКД УК "КРИСТАЛЛ" Аварийный)  
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11412221  
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	V1	M1	P1	Q1	Траб	NS	gNSCode
	°C	м3	т	кгс/см2	Гкал	ч		
01.01.2024	44.92	0.000	0.000	4.07	0.000	24.0		Ok
02.01.2024	45.48	0.000	0.000	4.09	0.000	24.0		Ok
03.01.2024	46.95	0.000	0.000	3.81	0.000	24.0		Ok
04.01.2024	48.56	0.000	0.000	4.02	0.000	24.0		Ok
05.01.2024	46.83	0.000	0.000	3.84	0.000	24.0		Ok
06.01.2024	47.20	0.000	0.000	3.73	0.000	24.0		Ok
07.01.2024	48.32	0.000	0.000	3.88	0.000	24.0		Ok
08.01.2024	44.69	0.000	0.000	3.56	0.000	24.0		Ok
09.01.2024	48.31	0.000	0.000	3.81	0.000	24.0		Ok
10.01.2024	47.16	0.000	0.000	3.84	0.000	24.0		Ok
11.01.2024	47.18	0.000	0.000	3.85	0.000	24.0		Ok
12.01.2024	44.61	0.000	0.000	3.92	0.000	24.0		Ok
13.01.2024	47.16	0.000	0.000	3.66	0.000	24.0		Ok
14.01.2024	47.74	0.000	0.000	3.44	0.000	24.0		Ok
15.01.2024	45.14	0.000	0.000	3.73	0.000	24.0		Ok
16.01.2024	43.76	0.000	0.000	3.77	0.000	24.0		Ok
17.01.2024	48.91	0.000	0.000	3.87	0.000	24.0		Ok
18.01.2024	47.68	0.000	0.000	3.82	0.000	24.0		Ok
19.01.2024	46.20	0.000	0.000	3.79	0.000	24.0		Ok
20.01.2024	46.72	0.000	0.000	3.79	0.000	24.0		Ok
21.01.2024	46.98	0.000	0.000	3.53	0.000	24.0		Ok
22.01.2024	47.43	0.000	0.000	3.68	0.000	24.0		Ok
23.01.2024	45.43	0.000	0.000	3.84	0.000	24.0		Ok
24.01.2024	46.65	0.000	0.000	3.86	0.000	24.0		Ok
25.01.2024	47.22	0.000	0.000	3.91	0.000	24.0		Ok
26.01.2024	48.34	0.000	0.000	3.91	0.000	24.0		Ok
27.01.2024	50.14	0.000	0.000	3.76	0.000	24.0		Ok
28.01.2024	51.23	0.000	0.000	3.45	0.000	24.0		Ok
29.01.2024	48.97	0.000	0.000	3.73	0.000	24.0		Ok
30.01.2024	55.90	1.128	1.112	3.94	0.057	24.0	*	HC Vmax
31.01.2024	56.10	1.876	1.849	3.90	0.094	24.0		Ok
Средние:	47.68	---	---	3.80	---	---		
Итого:	---	3.004	2.960	---	0.151	744.0		

Дата	V1	M1	Q1	Траб
	м3	т	Гкал	ч
31.12.2023	1907.476	1878.782	97.321	19976.8
31.01.2024	1910.480	1881.742	97.472	20720.8
Итого:	3.004	2.960	0.151	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации