

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Богдана Хмельницкого ул, д. 11 (4 ООО "КРИСТАЛЛ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00135538
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 280120
Обратка: ПРЭМ SN 274270

Датчик температуры: КТСП-Н SN 27430г
КТСП-Н SN 27430х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2024	17.45	16.17	1.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2024	17.37	16.19	1.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2024	17.41	16.24	1.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2024	17.23	16.07	1.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2024	17.19	16.05	1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2024	17.16	16.02	1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2024	17.24	16.10	1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2024	17.31	16.16	1.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2024	17.48	16.27	1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2024	17.63	16.39	1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2024	17.72	16.47	1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2024	17.84	16.52	1.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2024	17.76	16.54	1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2024	17.88	16.64	1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2024	17.94	16.70	1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2024	18.00	16.73	1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2024	18.04	16.74	1.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2024	18.05	16.76	1.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2024	18.09	16.83	1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2024	18.02	16.80	1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2024	17.85	16.61	1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2024	17.40	16.15	1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2024	16.38	15.02	1.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2024	16.07	14.72	1.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2024	15.92	14.62	1.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2024	15.92	14.69	1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2024	16.08	14.92	1.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.09.2024	69.16	42.21	26.95	16.17	16.17	0.00	15.81	16.02	-1.33	-0.21	0.00	0.00	0.426	24.0	0.0	*
29.09.2024	69.96	44.77	25.19	41.15	41.15	0.00	40.23	40.75	-1.28	-0.52	0.00	0.00	1.013	24.0	0.0	
30.09.2024	69.81	45.19	24.62	40.92	40.92	0.00	40.01	40.52	-1.25	-0.50	0.00	0.00	0.984	24.0	0.0	
Средние:	22.58	18.91	3.67	---	---	0.00	---	---	-0.13	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	98.23	98.23	---	96.06	97.29	---	-1.23	---	---	2.422	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	8179.22	7530.33	7931.74	7452.03	479.72	288.968	8791.0	29.0
30.09.2024	8277.45	7628.56	8027.80	7549.31	478.49	291.391	9511.0	29.0
Итого:	98.23	98.23	96.06	97.29	-1.23	2.422	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации