

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Худанина ул, д. 5 (4 МКД УК "КРИСТАЛЛ" Аварийный)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115027
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 334980
Обратка: ПРЭМ SN 275786

Датчик температуры: КТС-Б SN 1412523 г
КТС-Б SN 1412523 х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2024	19.31	19.39	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2024	20.11	20.14	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2024	20.90	20.73	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2024	20.21	20.16	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2024	20.25	20.30	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2024	20.46	20.59	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2024	21.44	21.45	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2024	21.68	21.63	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2024	22.04	22.07	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2024	22.33	22.26	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2024	22.64	22.56	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2024	22.70	22.62	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2024	22.53	22.50	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2024	22.96	22.82	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2024	22.78	22.74	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2024	22.64	22.66	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2024	22.95	22.90	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2024	22.84	22.81	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2024	22.81	22.82	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2024	22.16	22.17	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2024	20.99	21.17	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2024	20.02	20.23	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2024	17.58	18.04	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	22.0	2.0	*
24.09.2024	17.41	17.84	-0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	23.0	1.0	*
25.09.2024	17.42	17.83	-0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2024	68.47	40.03	28.44	12.07	11.90	1.42	11.82	11.81	0.08	0.01	9.00	5.00	0.337	24.0	0.0	*
27.09.2024	68.45	43.90	24.55	28.46	28.13	1.17	27.90	27.86	0.14	0.04	9.00	5.00	0.686	24.0	0.0	
28.09.2024	68.78	46.62	22.16	32.02	31.58	1.38	31.30	31.31	-0.03	-0.01	9.00	5.00	0.695	24.0	0.0	
29.09.2024	68.94	48.14	20.80	34.17	33.65	1.53	33.45	33.27	0.54	0.18	9.00	5.00	0.698	24.0	0.0	
30.09.2024	68.87	48.29	20.58	33.57	33.05	1.56	32.85	32.65	0.61	0.20	9.00	5.00	0.680	24.0	0.0	
Средние:	29.09	25.25	3.84	---	---	0.24	---	---	0.04	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	140.29	138.31	---	137.32	136.90	---	0.42	---	---	3.096	717.0	3.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	12114.64	11675.23	11314.92	11047.42	267.50	386.250	18979.0	2612.0
30.09.2024	12254.93	11813.54	11452.24	11184.32	267.92	389.346	19696.0	2615.0
Итого:	140.29	138.31	137.32	136.90	0.42	3.096	717.0	3.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Худанина ул, д. 5 (4 МКД УК "КРИСТАЛЛ" Аварийный)
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11412221
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Q1 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.09.2024	55.73	1.757	1.732	3.95	0.088	24.0		Ok
02.09.2024	54.57	2.071	2.042	3.96	0.101	24.0		Ok
03.09.2024	53.63	1.586	1.565	4.27	0.076	24.0		Ok
04.09.2024	54.86	1.903	1.876	3.85	0.094	24.0		Ok
05.09.2024	55.06	1.491	1.470	3.94	0.074	24.0		Ok
06.09.2024	55.72	1.611	1.588	4.17	0.081	24.0		Ok
07.09.2024	54.77	1.159	1.143	4.27	0.057	24.0		Ok
08.09.2024	56.10	1.803	1.777	4.08	0.091	24.0		Ok
09.09.2024	55.37	1.497	1.476	4.02	0.074	24.0		Ok
10.09.2024	55.68	1.639	1.615	4.03	0.082	24.0		Ok
11.09.2024	57.92	2.165	2.131	4.25	0.113	24.0		Ok
12.09.2024	57.55	1.641	1.616	4.18	0.085	24.0		Ok
13.09.2024	57.91	1.599	1.574	4.22	0.083	24.0		Ok
14.09.2024	57.57	1.954	1.924	4.29	0.101	24.0		Ok
15.09.2024	58.76	2.112	2.078	4.08	0.112	24.0		Ok
16.09.2024	59.06	1.674	1.647	4.04	0.089	24.0		Ok
17.09.2024	57.09	1.538	1.515	4.20	0.079	24.0		Ok
18.09.2024	57.90	1.843	1.814	4.19	0.096	24.0		Ok
19.09.2024	57.61	1.994	1.963	4.19	0.103	24.0		Ok
20.09.2024	57.35	1.613	1.588	4.25	0.083	24.0		Ok
21.09.2024	56.17	1.255	1.237	4.16	0.063	24.0		Ok
22.09.2024	56.75	1.485	1.463	3.72	0.076	24.0		Ok
23.09.2024	56.43	1.364	1.344	3.89	0.069	24.0	*	HC V; HC I
24.09.2024	56.97	1.776	1.749	4.13	0.091	24.0	*	HC V; HC I
25.09.2024	56.71	1.670	1.645	4.22	0.085	24.0		Ok
26.09.2024	57.49	1.688	1.662	4.16	0.087	24.0		Ok
27.09.2024	58.68	2.006	1.974	4.25	0.106	24.0		Ok
28.09.2024	58.13	1.457	1.434	4.07	0.076	24.0		Ok
29.09.2024	56.86	1.581	1.557	3.79	0.081	24.0		Ok
30.09.2024	56.25	1.439	1.418	4.23	0.073	24.0		Ok
Средние:	56.69	---	---	4.10	---	---		
Итого:	---	50.371	49.617	---	2.567	720.0		

Дата	V1 м3	M1 т	Q1 Гкал	Траб ч
31.08.2024	2238.215	2204.878	113.441	25832.8
30.09.2024	2288.586	2254.496	116.008	26552.8
Итого:	50.371	49.618	2.567	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации